

三江侗族自治县小水电清理整改工作验收 结果公示

按照《关于印发广西壮族自治区小水电清理整改工作指南的通知》(桂水水电〔2022〕6号)要求,我县编制完成《三江侗族自治县小水电清理整改“一站一策”工作方案》。并于2025年12月21日组织相关部门对三江县小水电清理整改工作进行初步验收,现将验收结果公示,公示时间2025年12月22日至12月26日(5个工作日)。如对验收结果有异议,请实名向三江县水利局反映,联系电话:0772-8612180,联系地址:三江县古宜镇江峰街2号水利局办公室,邮箱:gx@jslj@163.com。

附件:三江县小水电站清理整改验收确认表

三江县小水电站清理整顿工作专班(代章)

2025年12月22日



小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章):三江侗族自治县人民政府

时间: 2025 年 12 月 22 日

电站名称	纯德水电站	统计代码	4502261004
评估分类意见	整改类		
清理整改目标	1. 安装生态流量监测设施, 制定释放生态流量管理制定并按制度执行 2. 开展大坝安全鉴定或电站安全评价, 确保工程安全运行 3. 缺项手续补办。		
完成情况	1. 正在安装生态流量监测设施, 制定释放生态流量管理制定并按制度执行。 2. 正在开展电站安全评价工作。		
验收情况及结论	部分整改措施正在进行, 申请延长整改时间。		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章):三江侗族自治县人民政府

时间:2025年12月22日

电站名称	鸿源水电站	统计代码	4502261000
评估分类意见	整改类(转退出类)		
清理整改目标	1. 安装生态流量监测设施,制定释放生态流量管理制度并按制度执行 2. 开展大坝安全鉴定或电站安全评价,确保工程安全运行。 3. 缺项手续补办		
完成情况	1. 正在安装生态流量监测设施,制定释放生态流量管理制度并按制度执行。 2. 正在开展电站安全评价工作。		
验收情况及结论	已停产,业主无能为力,拟退出。		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章): 三江侗族自治县人民政府

时间: 2025 年 12 月 22 日

电站名称	鑫隆水电站	统计代码	4502261006
评估分类意见	整改类		
清理整改目标	1. 安装生态流量监测设施, 制定释放生态流量管理制度并按制度执行 2. 开展大坝安全鉴定或电站安全评价, 确保工程安全运行 3. 缺项手续补办。		
完成情况	1. 正在安装生态流量监测设施, 制定释放生态流量管理制度并按制度执行。 2. 正在开展电站安全评价工作。		
验收情况及结论	部分整改措施正在进行, 申请延长整改时间。		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章): 三江侗族自治县人民政府

时间: 2025 年 12 月 22 日

电站名称	惠泰水电站	统计代码	4502263000
评估分类意见	整改类（转退出类）		
清理整改目标	1. 安装生态流量监测设施，制定释放生态流量管理制度并按制度执行 2. 开展大坝安全鉴定或电站安全评价，确保工程安全运行。 3. 缺项手续补办		
完成情况	1. 正在安装生态流量监测设施，制定释放生态流量管理制度并按制度执行。 2. 正在开展电站安全评价工作。		
验收情况及结论	已停产，拟退出。		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章):三江侗族自治县人民政府

时间:2025 年 12 月 22 日

电站名称	鸿发水电站	统计代码	4502261015
评估分类意见	整改类		
清理整改目标	1. 安装生态流量监测设施,制定释放生态流量管理制定并按制度执行 2. 开展大坝安全鉴定或电站安全评价,确保工程安全运行 3. 缺项手续补办。		
完成情况	1. 正在安装生态流量监测设施,制定释放生态流量管理制定并按制度执行。 2. 正在开展电站安全评价工作。 3. 函请供电部门临时解网。		
验收情况及结论	部分整改措施正在进行,申请延长整改时间。		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章):三江侗族自治县人民政府

时间: 2025 年 12 月 22 日

电站名称	六和水电站	统计代码	4502261013
评估分类意见	整改类		
清理整改目标	1. 安装生态流量监测设施, 制定释放生态流量管理制度并按制度执行 2. 开展大坝安全鉴定或电站安全评价, 确保工程安全运行 3. 缺项手续补办。		
完成情况	1. 正在安装生态流量监测设施, 制定释放生态流量管理制度并按制度执行。 2. 正在开展电站安全评价工作。		
验收情况及结论	部分整改措施正在进行, 申请延长整改时间。		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章):三江侗族自治县人民政府

时间:2025年12月22日

电站名称	归能水电站	统计代码	450226000066
评估分类意见	退出类		
清理整改目标	解网下闸		
完成情况	已解网下闸		
验收情况及结论	归能水电站已按要求完成整改		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章): 三江侗族自治县人民政府

时间: 2025 年 12 月 22 日

电站名称	团结水电站	统计代码	450226000057
评估分类意见	退出类		
清理整改目标	解网下闸，拆除发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路		
完成情况	已解网下闸，拆除发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路。		
验收情况及结论	团结水电站已按要求完成整改		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章):三江侗族自治县人民政府

时间:2025年12月22日

电站名称	九江水电站	统计代码	450226000071
评估分类意见	退出类		
清理整改目标	解网下闸,拆除发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路,拆除大坝。		
完成情况	已解网下闸,拆除发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路和大坝。		
验收情况及结论	九江水电站已按要求完成整改		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章): 三江侗族自治县人民政府

时间: 2025 年 12 月 22 日

电站名称	良江水电站	统计代码	450226000070
评估分类意见	退出类		
清理整改目标	解网下闸，拆除发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路		
完成情况	已解网下闸，拆除发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路。		
验收情况及结论	良江水电站已按要求完成整改		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章):三江侗族自治县人民政府

时间:2025年12月22日

电站名称	良河水电站	统计代码	450226000054
评估分类意见	退出类		
清理整改目标	解网下闸,拆除发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路		
完成情况	已解网下闸,拆除发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路。		
验收情况及结论	良河水电站已按要求完成整改		

小水电站清理整改验收确认表

验收单位(盖章):三江侗族自治县人民政府

时间: 2025 年 12 月 22 日

电站名称	文村水电站	统计代码	450226000073
评估分类意见	退出		
清理整改目标	解网下闸，拆除发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路		
完成情况	已解网下闸，拆除发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路。		
验收情况及结论	文村水电站已按要求完成整改		