

2025 年 4 月柳州市地表水水质信息公开

2025 年柳州市国控断面 10 个；区控断面 2 个，为浮石坝下、对亭站，并建有自治区级水质自动监测站（以下简称“水站”）；市控断面 7 个。

国控断面、市控断面地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标，水站地表水水质评价指标为 pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷。

2025 年 4 月，柳州市地表水水质优良。考核柳州市的 10 个国控断面水质优良比例为 100%，7 个断面均为 I 类水质，3 个断面为 II 类水质。区控断面水质优良比例为 100%，浮石坝下断面为 I 类水质、对亭站断面为 II 类水质，达到相应考核目标要求。市控断面水质优良比例为 100%，其中 5 个水质断面均为 I 类水质，2 个水质断面均为 II 类水质，水质均达到相应考核目标要求。详见下附表。

附表

柳州市 2025 年 4 月地表水水质状况

断面类型	断面名称	所在河流	水质目标	2025 年 4 月水质类别
国控 断面	大洲	融江	Ⅱ	Ⅰ
	浪溪江	浪溪江	Ⅱ	Ⅰ
	贝江口	贝江	Ⅱ	Ⅰ
	木洞	融江	Ⅱ	Ⅰ
	凤山糖厂	融江	Ⅱ	Ⅰ
	露塘	柳江	Ⅱ	Ⅰ
	旧街村	洛江	Ⅱ	Ⅱ
	脚板洲	石榴河	Ⅲ	Ⅰ
	渔村	洛清江	Ⅱ	Ⅱ
	象州运江老街	柳江	Ⅱ	Ⅱ
区控 断面	浮石坝下	融江	Ⅱ	Ⅰ
	对亭站	洛清江	Ⅱ	Ⅱ
市控 断面	梅林	都柳江	/	Ⅰ
	寻江木洞屯	寻江	/	Ⅰ
	丹洲	融江	/	Ⅰ
	猫耳山	柳江	/	Ⅰ
	北浩	龙江	/	Ⅰ
	大敖屯断面	石榴河	/	Ⅱ
	百鸟滩	洛清江	/	Ⅱ